



ОБЩИНА ГУРКОВО

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. "Княз Ал. Батенберг" 3
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,
ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

Изх.№ К-443
18.02.2019 г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С
ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГУРКОВО,
ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”**

Относно: Разяснение по зададен въпрос.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал.1 и 2 от Закона за обществени поръчки, публикуваме разяснение по зададени въпроси, във връзка с обществена поръчка- публично състезание предмет: **„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, по две обособени позиции”**.

ВЪПРОС 1: В представената от Възложителя количествена сметка е посочена позиция *„Доставка и монтаж на нови канализационни шахти, вкл. капаци”*.

Молим Възложителя да посочи размерите на ревизионните шахти, както и да уточни дали има съществуваща канализация, която ще се включва в тях, брой и вид на включванията.

ОТГОВОР 1: Възложителят уточнява, че предвидените за изпълнение дейности по *„Доставка и монтаж на нови канализационни шахти, вкл. капаци”* за подобект: ул. "Петко Енев" в град Гурково с идентификатор 18157.501.793, от о.т. 1190 до о.т. 192 и ул. "Невен" в град Гурково с идентификатор 18157.501.804, от о.т. 1191 до о.т. 1199, включват повдигане на съществуващи канализационни шахта и доставка и монтаж на капаци за канализационни шахти.

ВЪПРОС 2: В представената от Възложителя количествена сметка е посочена позиция *„Доставка и монтаж на линеен напречен дренаж клас С250 с чугунена решетка, вкл. улей от фазербетон с осигурителна фуга, стоманен кант, безболтова и събирателна шахта”* с дължина 12 м.

Молим Възложителят да уточни на колко места ще се изпълнява улеят и с каква дължина ще е всеки участък.

ОТГОВОР 2: Възложителят уточнява, че линейният напречен дренаж предвиден за изграждане на подобект: ул. "Филип Тотю" в град Гурково с идентификатор 18157.501.892 и 18157.501.923, от о.т. 81 до о.т. 161 ще се изпълнява в два участъка с дължина от 6 л.м. за всеки участък.

ВЪПРОС 3: В представената от Възложителя количествена сметка за подобект: ул. "Патриарх Евтимий" в град Гурково с идентификатор 18157.501.896, от о.т. 1094 до о.т. 151" е посочена позиция „Доставка и монтаж на напречни отводнителни решетки"- 5 л.м.

Молим възложителя да уточни дали ще се изпълнява целия линеен отток или става въпрос само за решетка.

ОТГОВОР 3: Възложителят уточнява, че в горепосочената позиция са включени дейностите по изпълнение на целия линеен отток включително решетка, който ще си изпълнява на един участък с дължина от 5 л.м., спазвайки детайла за изпълнение на позиция: „Доставка и монтаж на линеен напречен дренаж клас С250 с чугунени решетки, вкл. улей от фазербетон с осигурителна фуга, стоманен кант, безболтова и събирателна шахта”, съгласно публикувано Разяснение с изх. № К-402 от 14.02.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П.П./

ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.